


# CITYTUNNEL BREGENZ / Ö

## Kommunaler Bereich (ASFINAG)



KOMPAKTBECKEN



SYSTEM H-C2

### ANFORDERUNGEN:

- Höchste Betriebssicherheit selbst bei hohem Schmutz- und Staubanfall muss gewährleistet sein
- Idealerweise filterloses System da Reinigung und Wartung von Filtern dezentral schwer möglich ist
- Bei einem Brand im Tunnel fallen große Menge an Löschwasser an daher ausreichende Dimensionierung der Anlage

### LÖSUNG:

- Vorschaltung eines filterlosen Hochleistungsabscheiders SYSTEM H-C2 NS 80 l/sec. vor dem Schadstoffbecken

